





L10M1: SERRANDE TAGLIA FUOCO
L10M2: ANOMALIA ALIMENTATORE
L10M4: BLOCCO UTA
L10M7: SERRANDE TAGLIA FUOCO
L10M20: SERRANDE TAGLIA FUOCO

LEGENDA			
	Area non oggetto del presente progetto		Pannello ottico acustico ESISTENTE
	Area non oggetto del presente progetto (Area rientrante "Lavori di adeguamento delle due sale operatorie")		Pannello ottico allarme/incendio DA INSTALLARE
	Rivelatore ottico di fumo ESISTENTE		Elettromagnete ESISTENTE
	Rivelatore ottico di fumo DA INSTALLARE		Elettromagnete DA INSTALLARE
	Rivelatore ottico di fumo DA RIMUOVERE		Elettromagnete DA RIMUOVERE
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto con ripetitore ottico ESISTENTE		Pittogramma luminoso US ESISTENTE
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto con ripetitore ottico DA INSTALLARE		Pittogramma luminoso US DA INSTALLARE
	Rivelatore ottico di fumo nel controsoffitto con ripetitore ottico DA RIMUOVERE		Pittogramma luminoso US DA RIMUOVERE
	Pulsante allarme incendio ESISTENTE		Centrale rilevazione fumi ESISTENTE
	Pulsante allarme incendio DA INSTALLARE		Quadro rilevazione fumi ESISTENTE
	Lampada illuminazione emergenza alimentazione autonoma (1h) DA INSTALLARE		Lampada illuminazione emergenza alimentazione autonoma (1h) DA INSTALLARE



L7M1: COMANDO MESSAGGIO AUDIO GENERALE
L7M2: PORTE TAGLIA FUOCO

Comune di San Giovanni Bianco
Provincia di Bergamo

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38I22000110002

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori
Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba
Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

IRAI - LIVELLO 0 - PIANO SEMINTERRATO

N. Elaborato	Codice	File	Data	Revisione	Rif. Progetto
002IRAI	IRAI-T0	047-24_01 002IRAI IRAI-T0	09/05/2024	01	047-24

IL PROGETTISTA:

ING. ROBERTO VILLA

Ordine Ingegneri di Bergamo n. 2734
Professionista Antincendio n. B502734/00541
Via Silezzano n. 87 - 24126 Bergamo
Kilometro Rosso Innovation District / Edificio PIXEL - GATE 3 Piano 1 Unità 3.2
T.0350744520 M.3357057153 mail.rv@freing.it - pec.roberto.villa@ingpec.eu
P.I. 02871500167 CF. VLL RRT 75825 H509R

Timbro e firma

